Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

№ КНМ 76220061000200849089 от 01.09.2022 14:06

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: http://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/c572031f-8e4b-4a50-84a0-63944e2213ec





Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Главное управление МЧС России по Ярославской области Управление надзорной деятельности и профилактической работы (г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, Е-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю (г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12, тел.: (4852) 56-11-58 , E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №203/1

вторя инфрационнествення типу, виторые прически поединення 4- собствению. Зарендате В-долга нестное энцег

вручается: Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №92»

Во исполнение решения <u>главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору</u> <u>Лебедева А.А. от «01» сентября 2022 года №203</u> в период с 15 час. 30 мин. «05» сентября 2022 года по 11 час. 00 мин. «15» сентября 2022 года государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору кашитаном внутренней службы Усковым Данилой Игоревичем проведена плановая (внеплановая) выездная проверка по соблюдению на объекте(ах) защиты <u>Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Петский сад №92» (далее — МПОУ «Петский сад №92»), осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: 150008, обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Кавказская, д. 35 обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МДОУ «Детский сад №92» куликова Т.В., заместитель заведующего МДОУ «Детский сад №92» по АХР Баранова Т.Ю.</u>

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

Ne n/n	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявлеиного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наимепование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнения
l	2	3	4	5
1.	На дверях складского помещения МДОУ «Детский сад №92» отсутствуют	п. 12 ППР в РФ (утверждены	05.03.2023r.	
	обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности,	постановлением Правительства РФ от		

	а так же классы зон в соответствии с главами 5,7,8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008г.	16.09,2020r. №1479)	
2.	Не обеспечена возможность свободного открывания дверей эвакуационного выхода изнутри без ключа, ведущего из помещения спальни группы №1 на 1-м этаже здания МДОУ «Детский сад №92» на улицу.	п. 26 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	05.03.2023r.
3.	Не обеспечена возможность свободного открывания дверей эвакуационного выхода изнутри без ключа, ведущего из помещения спальни группы №2 на 1-м этаже здания МДОУ «Детский сад №92» на улицу.	п. 26 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	05.03.2023г.
4.	Не обеспечена возможность свободного открывания дверей эвакуационного выхода изнутри без ключа, ведущего из помещения спальни группы №3 на 1-м этаже здания МДОУ «Детский сад №92» на улицу.	п. 26 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	05.03.2023г.
5.	Не обеспечена возможность свободного открывания дверей эвакуационного выхода изнутри без ключа, ведущего из медицинского кабинета 1-го этажа здания МДОУ «Детский сад №92» непосредственно на улицу	п. 26 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	05.03.2023г.
6.	Не обеспечена возможность свободного открывания дверей эвакуационного выхода ведущего из помещения спальни группы №5 на 1-м этаже здания МДОУ «Детский сад №92» на улицу.	п. 26 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	05.03.2023г.
7.	Не организована перекатка пожарных рукавов (не реже одного раза в год)	n. 50 ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)	05.03.2023r.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МДОУ «Детский сад №92» Куликова Т.В.

«15» <u>сентября</u> 20 22 г.

Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Усков Д.И.

«15» сентября 20 22 г.

(подпись)

(подпись)